

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

ФГУ ВНИИПО МЧС России

Н.П. Копылов

2009 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности применения гофрированных труб "LAVITA"
из нержавеющей стали с разъемными муфтовыми соединениями
DN 12, 15, 20, 25 и 32 в водозаполненных спринклерных АУП

Начальник НИЦ ПСТ
ФГУ ВНИИПО МЧС России

С.Н. Копылов

Начальник отдела 2.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России

В.А. Былинкин